



Area Infrastrutture di Trasporti
Servizio Linee metropolitane

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 21 del 26 aprile 2024

OGGETTO NS 268 ÷ NS283 - Scale mobili in servizio pubblico nella stazione “Garibaldi” della Linea “1” della Metropolitana di Napoli. Autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la Regione Campania con la legge Regionale del 28/3/2002 n. 3 ha disciplinato ai sensi del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, dell'art. 4 comma 4 della Legge 15/03/1997 n. 59, del D.Lgs. 20/09/1999 n. 400, del capo VII tit. 3° del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione;

che con la citata Legge Regionale sono state definite le funzioni ed i compiti di programmazione nonché le funzioni amministrative della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo di provincia e delle Città metropolitane;

che con D. Lgs. 112 del 31/03/1998, art. 102, è prevista, fra le funzioni amministrative sopresse allo Stato, alla lettera e), quella del rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;

che con DL 121/2021 convertito in Legge 156/2021 sono stati trasferiti competenze personale degli ex Ustif del MIT all'Ansvisa;

che con D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, è stata definita la struttura organizzativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostrada e con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, tra l'altro, sono stati individuati i compiti dell'Agenzia;

che con il Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 30347 del 31/12/2021 è stata disposta l'organizzazione provvisoria delle Unità Organizzative Territoriali (ex USTIF) per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4-quater dell'art. 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018, n. 13;

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE

con provvedimento dell'USTIF di Napoli, prot. n. 6010, del 30/12/2013, fu rilasciato il N.O.T. ai fini della sicurezza, ex art. 4, c. 3, del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, per l'apertura al pubblico esercizio della stazione "Garibaldi" ivi comprese le scale mobili in argomento;

con successivo D.D. il Comune di Napoli autorizzò l'esercizio pubblico delle scale mobili de quibus;

la scadenza, per la revisione generale degli impianti, ex art. 3, comma 2, del D.M. 23/85, fu fissata a tutto il 30/12/2023;

l'USTIF di Napoli, con nota prot. n. 5666, del 17/12/2014, comunicò, tra l'altro, in linea di principio generale, che gli impianti per i quali risultava inutilmente scaduta la Revisione Speciale o Generale, dovevano ritenersi chiusi al pubblico esercizio, ai sensi e per gli effetti del DM 23/1985;

VISTO

- il DPR 753/80
- DM 23/1985

CONSIDERATO CHE

la nota dell'ANM S.p.A. prot. n. 0003298, del 08/02/2024, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con PG/2024/0129696 con la quale il Responsabile dell'Esercizio, ing. Federico Campa-

nile, comunica il programma delle attività di verifica e prove, ex art. 2, comma 4 del Decreto 07/12/2023.

in esito alla istruttoria e alle verifiche di competenza la ANSFISA ha emesso il provvedimento n. 27250 del 11 aprile 2024, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con PG/2024/0332477 con cui dispone il proprio nulla osta ai fini della sicurezza per la riapertura degli impianti in questione con le prescrizioni cui l'ANM deve ottemperare sia prima della riapertura che nel corso dell'esercizio dell'impianto,

RICHIAMATO il suddetto provvedimento n. 27250 del 11 aprile 2024 che viene allegato alla presente per formarne parte integrante

ATTESO CHE

- ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 4, c. 41, della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedire l'adozione del presente atto;
- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità tecnica e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147Bis, c. 1, del citato decreto, come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c. 2, del sistema di Controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 28 febbraio 2013;
- il presente provvedimento non contiene dati personali

DISPONE

Richiamando tutto quanto premesso considerato e visto:

1. **di prendere atto** del nulla osta ai fini della sicurezza emesso dalla Ansfisa in data 11 aprile 2024 con n. 27250 per la riapertura all'esercizio degli impianti della stazione Garibaldi della Linea 1
2. **di prendere atto** delle prescrizioni ivi riportate e allegate al presente atto per formarne parte integrante
3. **di autorizzare** ex art. 4, del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 la ANM alla riapertura all'esercizio degli impianti della stazione Garibaldi – scale mobili NS268-283 alle condizioni di cui alle prescrizioni riportate nel provvedimento Ansfisa n. 27250 del 11 aprile 2024
4. **di inviare** copia della presente disposizione alla ANM che provvederà alla ottemperanza alle prescrizioni riportate nel richiamato provvedimento Ansfisa dandone comunicazione anche allo scrivente ufficio
5. **di inviare** copia della presente disposizione alla ANSFISA e al MIT
6. **di trasmettere** la presente Disposizione Dirigenziale alla Segreteria Generale per la pubblicazione.

Firmato digitalmente
Il Dirigente
Serena Riccio

Allegato:
Provvedimento ANSFISA 27250 del 11 aprile 2024 – pgg6