


PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA SIMBOLI

	MONTANTE DI SCARICO FECALE
	MONTANTE DI VENTILAZIONE
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE RETE DI SCARICO
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE RETE DI SCARICO INSTALLATA A SOFFITTO DEL PIANO INFERIORE CON PENDENZA 0.5% RIVESTITA CON MATERASSINO FONDOASSORBENTE
	PIELETTA SIFONATA
	TAPPO ISPEZIONE
	MONTANTE
	NUMERAZIONE TRATTO SCARICO ACQUE NERE
	POZZETTO ISPEZIONE
	POZZETTO SIFONATO

- NOTE**
- Ogni attraversamento di compartimentazione REI da parte di tubazioni combustibili, dovrà essere realizzato a mezzo di collari antifuoco intumescenti E120/certificati approvati dalla D.L.
 - Ogni attraversamento di compartimentazione REI da parte di tubazioni incombustibili coibentate, dovrà essere realizzato a mezzo di fascia intumescente certificata, approvata dalla D.L.
 - Quali che si presentino situazioni di attraversamenti di diverse tubazioni combustibili e non su forometrie importanti, la compartimentazione andrà ripristinata a mezzo di pannelli E120/ Sigillante antifuoco e schiuma antifuoco, approvata dalla D.L.
 - Prevedere tutti gli idonei compatributo, ispezioni e accorgimenti nei tratti di scarico verticali sia per le acque nere che bianche secondo le indicazioni della casa costruttrice delle tubazioni scelte.
 - Le tubazioni di dovranno prevedere la frizione in lamierino nei tratti a vista ed esterni oltre la coibentazione.



GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.

"Realizzazione di un'attrezzatura di interesse comune destinata a polo multifunzionale di eccellenza per l'alta formazione specialistica, i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani" nel complesso immobiliare denominato Istituto Giovanni Battista De la Salle. Quartiere Avvocata - II Municipalità - Napoli

PROGETTO ESECUTIVO

Distribuzione Impianto di scarico idrico secondario
Pianta Piano Terra - Parte B

1:50

PROGETTO ESECUTIVO

24

Rev. A

Richiesta da

ING. ANTONIO BORI
ING. CRO CAPUANO
ING. STEFANO BORI

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ARCHITETTO GIUSEPPE VELE