



AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

N A P O L I

Il sottoscritto PALANDRO SANTE domiciliato in Via G.B. della Salle n. 1 in qualità di Amministratore pro tempore dell'Istituto "G.B. La Salle", ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, prega codesto Spett. Ufficio di disporre verifica tecnica di esame progetto relativo ai lavori da effettuarsi all'immobile dell'Istituto G.B. La Salle sito in Napoli alla Via G.B. La Salle n. 1, con pagamento a totale carico in base alle tabelle annesse alla predetta legge di cui ha preso conoscenza.

Si allega alla presente versamento in conto corrente postale intestato alla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato dell'importo di L. 90.500.=

Napoli, marzo 1990

Con osservanza

Palandro Sante

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA
 di un versamento di L. *** 90.500 ***
 Lire *novantamila cinquecento*

sul C/C N. **00003814**
 intestato alla Tes. Prov.le Stato di **Napoli**
 eseguito da **Palandro Sante**
 residente in **Napoli**
 addl.

Bollo a data

15724007-888-20 ET
 Bollo lineare dell'Ufficio accettante
 Napoli 1990
 10075 F. *****20000
 L'UFFICIALE POSTALE f. x. Cartellino
 del bollettario

*Esame tecnico
 relativi alla
 pratica 1019/89*

IPES - OFFICINA - ROMA

Ing. UMBERTO PALUMBO
Manzoni n. 231 - Telef. 769 1543
NAPOLI
Fisc. PLM MRT 26A02 F839G
Part. I.V.A. 01002010633

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto ing. Umberto Palumbo nato a Napoli il 2/1/1926, Codice Fiscale PLM MRT 26A02 F839G, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 2521, con codice di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 del D.M.25.3.85, NA 252110720, è stato incaricato dall'Istituto "G.B. de La Salle" sito in Napoli alla Via G.B. de La Salle n. 1, a mezzo del Direttore pro tempore di effettuare gli opportuni accertamenti ed indagini occorrenti ai fini di ottenere il rilascio del parere favorevole da parte del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco per la pratica n. 1019/89.

Di detta pratica si richiede il parere di una sala di riunioni e preghiere, detta sala è stata ricavata da un locale già esistente, nel quale sono stati effettuati solo lavori di ristrutturazione generale, e cioè creazione di vespaio per camera d'aria, pavimentazione, infissi, into-

naci, impianto elettrico e costruzione di un altare per il culto, in detto locale vi si accede da due accessi dal cortile dell'Istituto, per l'aerazione che usufruisce di n. 4 lustriere, poichè il locale da due lati è addossato al terrapieno è stata creata una camera d'aria per isolare le pareti da eventuale umidità.


Al livello superiore è stata creata una palestra per espletare esercizi sportivi con tre accessi dal cortile e con grosse vetrate per la illuminazione sul cortile.

I due locali sono riscaldati da un'unica centrale termica costruita con locale autonomo con accesso dal giardino con porta in ferro anata (tipo veneziano) (identificabile nei grafici colorata in giallo) la caldaia installata in detto locale ha una potenzialità di 75.000 Kcal/h, alimentata con gas metano.


Nei locali adibiti a sala per il culto e nella palestra sono installati n. 8 estintori a CO₂ di Kg. 5 cadauno, 4 per ogni singolo locale.

Nello spazio antistante la palestra è stato creato un patio con copertura in tegole e struttura in ferro a sostegno. L'impianto elettrico è stato eseguito sotto traccia con tutte le norme CEE per la prevenzione ed è servito da un unico contatore posto in posizione opportuna il tutto chiaramente identificabile nei grafici allegati unitamente al servizio fotografico.


A maggiore chiarificazione si precisa che esiste già certificato di prevenzione incendi per detto istituto di cui si acclude fotocopia.





LOCALE PALESTRA



LOCALE CAPPELLA PER IL CULTO




LOCALE CALDAIA



[Handwritten signature]

TETTOIA COPERTA CON TEGOLE





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

31-5-1990

N A P O L I

AI COMUNE DI NAPOLI

e.p.c.

UFFICIO EDILIZIA

Via G.B. della Salla, 1

Prot. N. 02393 Allegati

NAPOLI - Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto per la realizzazione di una palisera presso
abitazione G.2. della Salla.

PRATICA: FASCICOLO: 153/90 SCHEDE: 51676

Si invia munito del visto di approvazione di questo
Comando, ai sensi della legge 966/65 e limitatamente alla sicurezza
antincendio il progetto a firma Ing. Umberto PALLUMBO

relativo alla costruzione indicata in oggetto, significando che il parere favorevole è subordinato alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo la legge 1° Marzo 1938 n°186,
- Eventuali depositi per materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90 e le comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Salvatore PERRONE)
[Signature]

D'AND/Gug.-

Dott. Ing. UMBERTO PALUMBO
Via Manzoni n. 231 - Telef. 769 1543
NAPOLI
Cod. Fisc. PLM MRT 26A02 F839G
Part. I.V.A. 01002010633

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto ing. Umberto Palumbo nato a Napoli il 2/1/1926, Codice Fiscale PLM MRT 26A02 F839G, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 2521, con codice di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 del D.M.25.3.85, NA 252110720, è stato incaricato dall'Istituto "G.B. de La Salle" sito in Napoli alla Via G.B. de La Salle n. 1, a mezzo del Direttore pro tempore di effettuare gli opportuni accertamenti ed indagini occorrenti ai fini di ottenere il rilascio del parere favorevole da parte del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco per la pratica n. 1019/89.

Di detta pratica si richiede il parere di una sala di riunioni e preghiere, detta sala è stata ricavata da un locale già esistente, nel quale sono stati effettuati solo lavori di ristrutturazione generale, e cioè creazione di vespaio per camera d'aria, pavimentazione, infissi, into-

023 P3
31-5-90
CAPIALE
(Dott. Ing. Salvatore Ferraris)

Dott. Ing. UMBERTO PALUMBO
Via Manzoni n. 231 - Telef. 769 15 43
NAPOLI
Cod. Fisc. PLM MRT 26A02 F839G
Part. I.V.A. 01002010633

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto ing. Umberto Palumbo nato a Napoli il 2/1/1926, Codice Fiscale PLM MRT 26A02 F839G, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 2521, con codice di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 del D.M.25.3.85, NA 252110720, è stato incaricato dall'Istituto "G.B. de La Salle" sito in Napoli alla Via G.B. de La Salle n. 1, a mezzo del Direttore pro tempore di effettuare gli opportuni accertamenti ed indagini occorrenti ai fini di ottenere il rilascio del parere favorevole da parte del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco per la pratica n. 1019/89.

Di detta pratica si richiede il parere di una sala di riunioni e preghiere, detta sala è stata ricavata da un locale già esistente, nel quale sono stati effettuati solo lavori di ristrutturazione generale, e cioè creazione di vespaio per camera d'aria, pavimentazione, infissi, into-

naci, impianto elettrico e costruzione di un altare per il culto, in detto locale vi si accede da due accessi dal cortile dell'Istituto, per l'aerazione che usufruisce di n. 4 lustriere, poichè il locale da due lati è addossato al terrapieno è stata creata una camera d'aria per isolare le pareti da eventuale umidità.


Al livello superiore è stata creata una palestra per espletare esercizi sportivi con tre accessi dal cortile e con grosse vetrate per la illuminazione sul cortile.

I due locali sono riscaldati da un'unica centrale termica costruita con locale autonomo con accesso dal giardino con porta in ferro areata (tipo veneziano) (identificabile nei grafici colorata in giallo) la caldaia installata in detto locale ha una potenzialità di 75.000 Kcal/h, alimentata con gas metano.


Nei locali adibiti a sala per il culto e nella palestra sono installati n. 8 estintori a CO₂ di Kg. 5 cadauno, 4 per ogni singolo locale.

Nello spazio antistante la palestra è stato creato un patio con copertura in tegole e struttura in ferro a sostegno. L'impianto elettrico è stato eseguito sotto traccia con tutte le norme CEE per la prevenzione ed è servito da un unico contatore posto in posizione opportuna il tutto chiaramente identificabile nei grafici allegati unitamente al servizio fotografico.

A maggiore chiarificazione si precisa che esiste già certificato di prevenzione incendi per detto istituto di cui si acclude fotocopia.





LOCALE PALESTRA



LOCALE CAPPELLA PER IL CULTO



Handwritten signature and a circular stamp.

LOCALE CALDAIA




[Handwritten signature]

TETTOIA COPERTA CON TEGOLE



MODULARIO
V.F.-1



Mod. 1/VF

- 7 FEB. 1990

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

19

N A P O L I

Tassa a carico del destinatario

A/ L'ISTITUTO S.GIOV.DE LA
SALLE

Via S.G.B. de la Salle,1

N A P O L I -

UFFICIO EDILIZIA

Prot. N. 00816/87 allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto palestra.-

Per poter evadere la pratica in oggetto la S.V. è invitata a voler favorire presso l'Ufficio Edilizia di questo Comando aperto al pubblico nei giorni dispari dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al fine di regolarizzare la pratica amministrativa ai sensi della legge n°966 del 26/7/1965.

Si avverte che qualora non venisse ottemperato a quanto disposto nel termine massimo di gg.20 la pratica verrà archiviata.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Salvatore PERRONE)

/Gug.-

