

Comune di Napoli
Provincia di Napoli



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Ambito 5 del P.R.G. di Napoli

(art.26 Lg Urbanistica Regionale "Norme sul governo del territorio" n.16 del 22/12/2004 e smi)

Ubicazione: Napoli (Na) - via del Gran Paradiso

Committente:

"Merlino Gas S.r.l."
Corso Europa n. 2
80029 - Sant'Antimo (Na)



GRUPPO DI LAVORO

Progetto e coordinamento Studio tecnico Tudisco - via Antiniana, 2G - 80078 Pozzuoli (Na) - info@studiotudisco.com

Strade e mobilità In.Co.Set. S.r.l. - via A. Balzico, 50 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

Paesaggio e agronomia Progetto Verde S.c.r.l. - via F. Crispi, 98 - 80121 Napoli (Na) - info@progettoverde.eu

Geologia GeoTec - Studio di Geologia Tecnica & Ambientale - via Mascolo, 1 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

Progetto strutturale

FM ENGINEERING and DEVELOPMENT srl - Via Trieste, 33-80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Infrastrutture idrauliche Studio Politecnico Digesto - Via Lago Patria, 143 - 80147 Napoli

Infrastrutture elettriche Studio di Ingegneria ing. V. Toscano - via Lamberti, 33 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

TAVOLE DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE - METANO - GASOLIO - BENZINA

Data: aprile 2023

Tavola:

Rev.

P.14

Scale:

1:200

I Tecnici



MERLINO GAS S.R.L.
Corso Europa, 2
80029 - Sant'Antimo (Na)
P.IVA 05274210123

LEGENDA QUOTE METANO

TITOLO 3 - DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE METANO COME DA D.M. del 28.06.2002

distanze punto 3.1:

lettera - "A" elementi con sicurezza di primo grado

- distanza dal locale compressore metano

lettera - "C" eapparecchi di distribuzione automatici

- distanza da erogatore metano

lettera - "D" altre distanze di sicurezza

- distanza da locale compressore metano

- distanza da erogatore metano

mt 20

mt 20

mt 40

mt 40

mt 20

mt 20

mt 40

mt 40

LEGENDA QUOTE GASOLIO - BENZINA

distanze esterne come da DM 31 luglio 1934

TITOLO IV (Tabella delle zone di protezione e delle distanze di rispetto da osservare)

CLASSE DEPOSITO - 4

Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni

- distanza perimetro serbatoio

- distanza da erogatore

mt 3

mt 5

N.B.: TRA PARENTESI LE DISTANZE COME DA D.P.R. 340 DEL 24.10.03 E S.M.I.

Caserma Boscarillo

Liceo Polifunzionale "Scampia"

Fabbricati per civile abitazione

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO DELL'INTERVENTO CON DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE METANO D.M. del 28.06.2002 E GASOLIO - BENZINA - DM 31 luglio 1934

SCALA 1:200

