

**ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI**

Spett.le



Tipo Partenza
Num. 0006093
del 07/02/2025

c.a.

COMUNE DI NAPOLI**AREA URBANISTICA**

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa

urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Dirigente arch. Andrea Ceudech

p.c.

ENTE IDRICO CAMPANO EIC*c.a. Responsabile dell'Ambito Distrettuale di Napoli**Arch. Cinzia Ostrifate*protocollo@pec.enteidricocampano.it

OGGETTO: Indizione Conferenza di servizi per la realizzazione di un'attrezzatura ad uso pubblico di interesse comune a carattere socio - sanitario: "Studi Medici Specialistici Convenzionati" in una porzione di immobile in via Montedonzelli n.46/48 ai sensi dell'art. 56 del vigente Prg - fase seconda.— **Invio parere ABC**

Facendo seguito alla Vs. nota pervenuta in ABC in data 10/06/2024 prot. PG/2024/523575 del 07/06/2024, si rappresenta quanto di seguito.

Dai Vs. elaborati progettuali, si evince il fabbisogno idrico che occorre per l'alimentazione degli impianti idrici della struttura in oggetto.

Nell'elaborato "ES.I.R.01_Relazione Tecnica Impianti" viene chiaramente indicato, al paragrafo 6.5.1, che "...l'impianto di scarico delle acque meteoriche sarà completamente separato da quello che raccoglie le acque nere".

Pertanto si esprime parere favorevole alla CdS in oggetto subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- Copia della regolare autorizzazione allo scarico corredata di relazione ed elaborato grafico. Qualora siano presenti modifiche rispetto a quanto previsto nella suddetta autorizzazione, sarà necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione all'immissione in pubblica fognatura che dovrà essere sempre sottoposta ad approvazione di ABC;

A titolo non esaustivo, si trasmettono le seguenti prescrizioni generali da tener conto nell'elaborazione del Vs. progetto:

- Dovrà essere verificato il corretto funzionamento del manufatto fognario pubblico di recapito e con essa il rispetto delle prescrizioni previste nella regolare autorizzazione allo scarico presentando alla scrivente Azienda copia di specifica relazione ed elaborato grafico;
- Le immissioni del sistema fognario pubblico dovranno avvenire entro il terzo superiore dello speco del Collettore di recapito ed in maniera tale che la vena effluente non impatti sulle pareti del pozetto di immissione;
- Il flusso idraulico della nuova immissione deve essere tale da non influenzare idraulicamente il

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



mail certificata:
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
www.abcnapoli.it

P.IVA 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373:044 Lv.

929 Via Argine
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190



flusso principale del Collettore di recapito;

- Le acque reflue convogliate nella rete di fognatura pubblica dell'insediamento devono rispettare i parametri previsti nella tabella, 3 dell'allegato 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Qualora i suddetti parametri non vengano rispettati dovrà essere predisposto un idoneo impianto di trattamento acque al fine di garantire che le acque reflue da convogliare siano idonee allo scarico in pubblica fognatura;

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Istruttore DT/PM/PP

Ing. Vittorio Capuano

Progettazione e Metrologia

Ing. Massimo Aruta

PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

Ing. Andrea Simonetti