



GRUPPO DI LAVORO

**Progetto e coordinamento**  
Studio tecnico Tudisco - via Antiniana, 2G - 80078 Pozzuoli (Na) - info@studiotudisco.com

**Strade e mobilità**  
In.Co.Set. S.r.l. - via A. Balzico, 50 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

**Paesaggio e agronomia**  
Progetto Verde S.c.a.r.l. - via F. Crispi, 98 - 80121 Napoli (Na) - info@progettoverde.eu

**Geologia**  
GeoTec - Studio di Geologia Tecnica & Ambientale - via Mascolo, 1 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

**Progetto strutturale**  
FM ENGINEERING and DEVELOPMENT srl - Via Trieste, 33-80038 Pomigliano D'Arco (NA)

**Infrastrutture idrauliche**  
Studio Politecnico Digesto - Via Lago Patria, 143 - 80147 - Napoli

**Infrastrutture elettriche**  
Studio di Ingegneria ing. V. Toscano - via Lamberti, 33 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

TAVOLE DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE - METANO - GASOLIO - BENZINA

Data	aprile 2023	Tavola:	Scale:
Rev.		<b>P.15</b>	<b>1:200</b>

I Tecnici



MERLINO GAS S.R.L.  
Corso Europa, 2  
80029 - Sant'Antimo (NA)  
P.IVA: 0223201213

LEGENDA QUOTE METANO

TITOLO III DISTANZE DI SICUREZZA ELEMENTI CON SICUREZZA DI PRIMO GRADO

distanze di protezione METANO come da D.M.del 28.06.2002

- titolo 3 punto 3.1 lettere - A -
- locale compressori mt 5.00
  - locale recipienti di accumulo mt 5.00
  - cabina di riduzione e misura mt 2.00

- distanze di sicurezza punto 3.1 lettera - C -
- distanze di protezione da erogatore metano mt 10.00

- punto 3.1 lettera - D - elementi pericolosi punto 1.2.3.  
distanze di sicurezza interna erogatore metano
- a - distanze da erogatore metano, locale gestore, autolavaggio e officine senza utilizzo di fiamme libere mt 8.00
  - b - distanze da erogatore metano e cabina enel mt 7.50
  - d - distanze da locale compressore metano e locale bar (< 200mq) mt 15.00

- punto 3.1 lettera - D - elementi pericolosi punto 1.2.3.  
distanze di sicurezza interna locale compressori
- a - distanze da locale compressore metano 1° grado locale gestore, autolavaggio e officine senza utilizzo di fiamme libere mt ----
  - b - distanze da locale compressore metano e cabina enel mt 7.50
  - d - distanze da locale compressore metano e locale bar (> 200mq) mt 20.00

- distanze di sicurezza impianti misti METANO come da D.M.del 28.06.2002  
punto 3.2 lettere - a - b - c -
- a - distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto di metano a serbatoi di gasolio e benzina mt 10.00
  - b - distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto di metano (di cui al punto 1.2.3. lettera a - b - c - e) a serbatoi di gpl mt 20.00
  - b - distanza tra gli apparecchi di distribuzione di gas naturale e al serbatoi di gpl mt 10.00
  - c - distanza tra erogatori di metano e altri erogatori di carburante mt 8.00

NB.: TRA PARENTESI LE DISTANZE COME DA D.M. DEL 28.06.02

- Caserma Boscarello
- Liceo Polifunzionale "Scampia"
- Fabbricati per civile abitazione

