



GRUPPO DI LAVORO

Progetto e coordinamento  
Studio tecnico Tudisco - via Antiniana, 2G - 80078 Pozzuoli (Na) - info@studiotudisco.com

Strade e mobilità  
In.Co.Set. S.r.l. - via A. Balzico, 50 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

Paesaggio e agronomia  
Progetto Verde S.c.a.r.l. - via F. Crispi, 98 - 80121 Napoli (Na) - info@progettoverde.eu

Geologia  
GeoTec - Studio di Geologia Tecnica & Ambientale - via Mascolo, 1 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

Progetto strutturale  
FM ENGINEERING and DEVELOPMENT srl - Via Trieste, 33-80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Infrastrutture idrauliche  
Studio Politecnico Digesto - Via Lago Patria, 143 - 80147 - Napoli

Infrastrutture elettriche  
Studio di Ingegneria Ing. V. Toscano - via Lamberti, 33 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

TAVOLE DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE - GPL

Data	aprile 2023	Tavola:		Scale:	
Rev.		P.13		1:200	

I Tecnici



MERLINO GAS S.R.L.  
Corso Europa, 2  
80029 - Sant'Antimo (NA)  
P. IVA: 02833701215

LEGENDA QUOTE GPL

distanze di sicurezza interne GPL come da D.P.R. n. 340 del 24.10.2003

distanze punto 13.1.2 lettera - a -  
- distanze dal punto travaso gpl a locale gestore mt 10  
- distanze dal serbatoio di gpl a locale gestore mt 10  
- distanza da erogatore di gpl a locale gestore mt 10

distanze punto 13.1.2 lettera - e -  
e- parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli > di 9 mt 15

distanze punto 13.1.2 lettera - d - punto 2  
d) locali di ristoro e/o vendita fino > di 200 mq di superficie  
distanze di sicurezza esterne punto 13.2 lettera "a"  
- dal punto di riempimento mt 30  
- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori mt 20  
- da apparecchi di distribuzione mt 20  
punto 2 - distanza da area di sosta autocisterna a parcheggi, distributori e fabbricati pertinenti impianto mt 8

distanze di sicurezza interne GPL come da D.P.R. n. 340 del 24.10.2003  
punto 13.1 tabella 1  
- distanza dal punto di travaso gpl a erogatore gpl mt 8  
- distanza dal serbatoio gpl a erogatore gpl mt 8

distanze di sicurezza interne GPL come da D.P.R. n. 340 del 24.10.2003  
punto 13.1.2 - punto 2  
- distanza da erogatore gpl a sosta autobotte mt 8

distanze impianti misti come da D.P.R. n. 340 del 24.10.2003  
punto 13.1.3 lettere - a - b - c -  
a) - distanza tra punto di riempimento e serbatoio di gpl a pozzetto di carico ed erogatore carburanti liquidi (gasoli/benzina) mt 10  
b) - distanza tra erogatore gpl e pozzetti di carico serbatoi carburanti liquidi (gasoli/benzina) mt 10  
c) - distanza tra erogatore gpl e erogatore carburanti liquidi (gasoli/benzina) mt 8

distanze di protezione GPL come da D.P.R. n. 340 del 24.10.2003  
punto 13.3 lettere - a - b - c - d -  
a) - distanze dal punto travaso gpl mt 10  
b) - distanza da erogatore di gpl mt 10  
c) - distanza dal serbatoio di gpl mt 5  
d) - distanza dalla sosta autobotte mt 5

NB.: TRA PARENTESI LE DISTANZE COME DA D.P.R. 340 DEL 24.10.03 E S.M.I.

- Caserma Boscarello
- Liceo Polifunzionale "Scampia"
- Fabbricati per civile abitazione

