



PLANIMETRIA GENERALE  
SCALA 1:200

**LEGENDA:**  
Revisione dell'impianto elettrico esistente del Parco Archeologico, relativo al percorso di accesso dalla Gaiola, Teatro, Odeon, consistente in:

- Verifica isolamento guai elettrici esistenti;
- Ripristino di trati di distribuzione principale e secondaria in c.c. con eventuale sostituzione di guai elettrici ammalorati;
- Eliminazione di collegamenti elettrici impropri;
- Sostituzione eventuale di cassette di derivazione danneggiate con altre aventi grado di protezione adeguato;
- Sostituzione di pressacavi alle cassette di derivazione danneggiate con altre aventi grado di protezione adeguato;
- Sostituzione di lampade guaste, reattori, accenditori;
- Sostituzione di eventuali corpi illuminanti non funzionanti, con altri di caratteristiche identiche agli esistenti;
- Verifica integrità quadri elettrici, delle protezioni, verifica dei collegamenti a terra di tutte le parti dell'impianto, delle apparecchiature dei quadri, verifiche funzionamento interruttori differenziali;
- Eventuale sostituzione di interruttori di protezione e comando guasti.

Compreso ogni atto a ripristinarne la funzionalità.