

Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

### RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO IL 6 NOVEMBRE 2015

in relazione al bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori di *Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco (CIG 6325865CED)*, la cui scadenza è fissata al 2 dicembre 2015.

#### Quesito

Capitolo 3.2. "Software del centro di controllo".

Disponendo di un software già esistente e dovendo sullo stesso sviluppare delle modifiche "Ad Hoc" per l'integrazione di specifici sistemi relativi al progetto in oggetto, volevamo impostare il quesito chiedendo se è possibile rilasciare la sola parte relativa a tali sviluppi "Ad Hoc" oppure è condizione necessaria rilasciare l'intero codice sorgente del prodotto che ai fini pratici, non sarebbe secondo noi necessario.

#### Risposta

Come indicato al paragrafo 3.2 dell'elaborato n. 24 - ER VID1 - Relazione specialistica sul sistema di videosorveglianza, il software del centro di controllo dovrà comprendere il codice sorgente completo commentato per poter rendere autonomo il committente nella gestione e manutenzione dell'intero sistema; non è possibile, pertanto, rilasciare la sola parte relative alle modifiche apportate al software già esistente.

Il RUP - Vice Direttore generale Area tecnica  
Giuseppe Pulli



